

Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.

Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости

Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения

№ п/п	Номер п/п в локальной смете	Шифр расценки и Коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат			Сметная стоимость, руб.				Разница в стоимости с учетом изменений	Обоснование изменений (причины)	Ссылка на техническую документацию (шифр тома проектной документации)	
		до изменений	после изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение (+)/ снижение (-)	с учетом изменений	до изменений	увеличение (+)	снижение (-)	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Работы, предусмотренные сметами 2018 г. ЛС №02-01-08_искл, ЛС № 02-01-08 (2018 г.), частично ЛС № 02-01-08_доб. Нумерация по ЛС № 02-01-08 (2018 г.) (по доб. работам - по ЛС № 02-01-03_доб. - указана в скобках)																	
Раздел 1. Система пожарной сигнализации																	
1	1	4.10-80-1	4.10-80-1	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1 шт.	5	-2	3,00	20 165,13		-8 066,04	12 099,09	-8 066,04	Объём позиции «АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ» снижен с 5 до 3 1 шт. (исключено 2); изменение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 1.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 15–17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 1
2	2 О	13-1-2-97	13-1-2-97	Пульты контроля и управления охранно-пожарные: С2000М с двухстрочным ЖК индикатором Контроль до 127 приборов	Пульты контроля и управления охранно-пожарные: С2000М с двухстрочным ЖК индикатором Контроль до 127 приборов	шт.	1	-1	-	5 166,55		-5 166,55	0,00	-5 166,55	Исключена позиция «Пульты контроля и управления охранно-пожарные: С2000М с двухстрочным ЖК индикатором Контроль до 127 приборов»: объём изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 2.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 15–17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 2
3	3	13-1-2-198	13-1-2-198	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 4 радиальных неадресных шлейфа сигнализации, встроенный звуковой сигнализатор, интерфейс RS-485, потребляемый ток 110-260 мА - при напряжении 12В, 60-140 мА - при напряжении 24В, 2 светодиода считывателя (зеленый и красный), 2 электромагнитных реле, 2 транзисторных ключа, IP30, габаритные размеры 156x107x39 мм	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 4 радиальных неадресных шлейфа сигнализации, встроенный звуковой сигнализатор, интерфейс RS-485, потребляемый ток 110-260 мА - при напряжении 12В, 60-140 мА - при напряжении 24В, 2 светодиода считывателя (зеленый и красный), 2 электромагнитных реле, 2 транзисторных ключа, IP30, габаритные размеры 156x107x39 мм	шт.	4	-3	1,00	6 733,88		-6 733,88	0,00	-6 733,88	Объём позиции «Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 4 радиальных неадресных шлейфа сигнализации, встроенный звуковой сигнализатор, интерфейс RS-485...» снижен с 4 до 1 шт. (исключено 3); изменение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 3.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 15–17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 3
4	4	4.10-171-2	4.10-171-2	БЛОК КОНТРОЛЯ ДАТЧИКОВ (БКД) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ	БЛОК КОНТРОЛЯ ДАТЧИКОВ (БКД) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ	1 шт.	2		2,00	4 344,71			4 344,71	0,00	Позиция «БЛОК КОНТРОЛЯ ДАТЧИКОВ (БКД) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ» сохранена без изменения объёма 2 шт.; строка фиксирует неизменяемый остаток между прежней и текущей редакциями.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 15–17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	5	13-1-2-228	13-1-2-228	Контроллер адресной линии типа С2000- КДЛ Количество подключаемых АУ - 127, напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока, подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов, встроенный звуковой сигнализатор не менее 50 дБА на расстоянии 1 м, готовность к работе после включения питания не более 15 с, рабочий диапазон температур от -30 до +55 °С, относительная влажность до 98% при +25 °С, степень защиты корпуса IP30. Габаритные размеры: 156x107x39 мм	Контроллер адресной линии типа С2000- КДЛ Количество подключаемых АУ - 127, напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока, подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов, встроенный звуковой сигнализатор не менее 50 дБА на расстоянии 1 м, готовность к работе после включения питания не более 15 с, рабочий диапазон температур от -30 до +55 °С, относительная влажность до 98% при +25 °С, степень защиты корпуса IP30. Габаритные размеры: 156x107x39 мм	шт.	2	-2	-	3 792,46		-3 792,46	0,00	-3 792,46	Исключена позиция «Контроллер адресной линии типа С2000- КДЛ Количество подключаемых АУ - 127, напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока, подключение к...»: объём изменён с 2 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 5.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 5
6	6	4.10-80-6	4.10-80-6	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР, БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР, БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1 шт.	24	-23,000	1,00	64 443,70		-61 758,56	2 685,14	-61 758,56	Объём позиции «АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР, БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ» снижен с 24 до 1 шт. (исключено 23); изменение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 6.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 6
7	7	13-1-2-5	13-1-2-5	Блок релейный исполнительный сигнально-пусковой С2000-СП1 Количество выходов - 4, управление по интерфейсу в составе ИСО "Орион"	Блок релейный исполнительный сигнально-пусковой С2000-СП1 Количество выходов - 4, управление по интерфейсу в составе ИСО "Орион"	шт.	7	-7,000	-	10 404,17		-10 404,17	0,00	-10 404,17	Исключена позиция «Блок релейный исполнительный сигнально-пусковой С2000-СП1 Количество выходов - 4, управление по интерфейсу в составе ИСО "Орион"»: объём изменён с 7 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 7.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 7
8	8	13-1-2-217	13-1-2-217	Блок релейный исполнительный сигнально- пусковой С2000-СП4; Количество выходов 2, максимальное коммутируемое напряжение 220 В, максимальный коммутируемый ток 1 А, максимальная коммутируемая мощность 220 ВА, контролируемых сигнальных шлейфов 3, степень защиты IP20, диапазон рабочих температур -30...+55°С, габаритные размеры 156x107x39 мм	Блок релейный исполнительный сигнально- пусковой С2000-СП4; Количество выходов 2, максимальное коммутируемое напряжение 220 В, максимальный коммутируемый ток 1 А, максимальная коммутируемая мощность 220 ВА, контролируемых сигнальных шлейфов 3, степень защиты IP20, диапазон рабочих температур -30...+55°С, габаритные размеры 156x107x39 мм	шт.	17	-17,000	-	27 604,39		-27 604,39	0,00	-27 604,39	Исключена позиция «Блок релейный исполнительный сигнально- пусковой С2000-СП4; Количество выходов 2, максимальное коммутируемое напряжение 220 В, максимальный коммути...»: объём изменён с 17 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 8.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	9	4.10-82-1	4.10-82-1	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ	1 шт.	1		1,00	4 256,60			4 256,60	0,00	Позиция «ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ» сохранена без изменения объема 1 шт.; строка фиксирует неизменяемый остаток между прежней и текущей редакциями.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 9
10	10	Прайс-лист лист 56	Прайс-лист лист 56	РСПИ "Стрелец-Мониторинг" - Станция объектовая исп. 2 Ц: 27500/1,18/4,11*1,042	РСПИ "Стрелец-Мониторинг" - Станция объектовая исп. 2 Ц: 27500/1,18/4,11*1,042	шт.	1	-1	-	24 283,89		-24 283,89	0,00	-24 283,89	Исключена позиция «РСПИ "Стрелец-Мониторинг" - Станция объектовая исп. 2»: объем изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 10.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 10
11	11	4.8-255-1	4.8-255-1	ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ	ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ	1 шт.	1	-1,00	-	694,51		-694,51	0,00	-694,51	Исключена позиция «ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ»: объем изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 11.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 11
12	12	1.21-4-140	1.21-4-140	ЯЩИКИ С ТРАНСФОРМАТОРОМ ПОНИЖАЮЩИМ, ТИП ЯТП-0.25 УЗ	ЯЩИКИ С ТРАНСФОРМАТОРОМ ПОНИЖАЮЩИМ, ТИП ЯТП-0.25 УЗ	шт.	1	-1,00	-	1 311,49		-1 311,49	0,00	-1 311,49	Исключена позиция «ЯЩИКИ С ТРАНСФОРМАТОРОМ ПОНИЖАЮЩИМ, ТИП ЯТП-0.25 УЗ»: объем изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 12.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 12
13	13	4.10-82-3	4.10-82-3	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	1 шт.	1	-1,000	-	2 030,04		-2 030,04	0,00	-2 030,04	Исключена позиция «ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ»: объем изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 13.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	14	13-1-1-55	13-1-1-55	Источники питания резервированные, напряжение, В: 24, РИП-24 Ток 3 А	Источники питания резервированные, напряжение, В: 24, РИП-24 Ток 3 А	шт.	1	-1,00	-	3 545,14		-3 545,14	0,00	-3 545,14	Исключена позиция «Источники питания резервированные, напряжение, В: 24, РИП-24 Ток 3 А»: объем изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 14.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15–17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 14
15	15(12)	4.11-12-1	4.11-12-1	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 0,005 Т	Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг	1 шт.	1	1,00	2,00	494,68	1 526,00		2 020,68	1 526,00	Состав позиции изменён с «СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 0,005 Т» на «Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг»; количество после изменения — 2 1 ШТ., добавочная часть — 1. Добавление прослежено по ЛСР 02-01-08_доб, поз. 12. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ИОС, стр.8).	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15–17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 15; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 12
16	16	13-1-1-451	13-1-1-451	Батарея аккумуляторная, емкость, 40 А-ч Напряжение 12 В	Батарея аккумуляторная, емкость, 40 А-ч Напряжение 12 В	шт.	1	-1,00	-	2 879,10		-2 879,10	0,00	-2 879,10	Исключена позиция «Батарея аккумуляторная, емкость, 40 А-ч Напряжение 12 В»: объем изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 16.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15–17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 16
17	17	4.10-59-3	4.10-59-3	ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА	ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА	1 шт.	17	-1,00	16,00	7 598,36		-7 598,36	0,00	-7 598,36	Объём позиции «ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА» снижен с 17 до 16 1 ШТ. (исключено 1); изменение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 17.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15–17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 17
18	18	1.14-2-8	1.14-2-8	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ, ТИП ИПР, РУЧНЫЕ (SB-7, КП101)	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ, ТИП ИПР, РУЧНЫЕ (SB-7, КП101)	шт.	17	-17,00	-	5 147,27		-5 147,27	0,00	-5 147,27	Исключена позиция «ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ, ТИП ИПР, РУЧНЫЕ (SB-7, КП101)»: объем изменён с 17 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 18.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15–17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	19(14)	4.10-81-2	4.10-81-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВой В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	Извещатели ПС автоматические, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 ШТ.	67	33,00	100,00	59 776,50	92 746,23		152 522,73	92 746,23	Ответ заказчика 21.09.2026 и спецификация, печ. стр. 66, п. 1: всего 100 ДИП-34А-03; сохраненный монтаж 67 шт. и добавленный 33 шт. дают 100 шт.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 19; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 14
20	20	1.14-2-74	1.14-2-74	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С БАЗОЙ (РОЗЕТКОЙ), ТИП ДИП-34А (ИП 212-34А)	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С БАЗОЙ (РОЗЕТКОЙ), ТИП ДИП-34А (ИП 212-34А)	ШТ.	67	-67,00	-	44 544,13		-44 544,13	0,00	-44 544,13	Исключена позиция «ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ ДЫМОВЫЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЕ В КОМПЛЕКТЕ С БАЗОЙ (РОЗЕТКОЙ), ТИП ДИП-34А (ИП 212-34А)»; объем изменён с 67 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 20.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 20
21	21	4.10-89-1	4.10-89-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ: КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ: КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	1 ШТ.	6	-2,00	4,00	1 607,10		-535,70	1 071,40	-535,70	Объём позиции «ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ: КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ» снижен с 6 до 4 1 ШТ. (исключено 2); изменение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 21.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 21
22	22	1.14-2-81	1.14-2-81	БЛОКИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ УЧАСТКА ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ С КОРОТКИМ ЗАМЫКАНИЕМ, ТИП БРИЗ	БЛОКИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ УЧАСТКА ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ С КОРОТКИМ ЗАМЫКАНИЕМ, ТИП БРИЗ	ШТ.	6	-6,00	-	1 865,49		-1 865,49	0,00	-1 865,49	Исключена позиция «БЛОКИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНО-ИЗОЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ УЧАСТКА ДВУХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ С КОРОТКИМ ЗАМЫКАНИЕМ, ТИП БРИЗ»; объем изменён с 6 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 22.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 22
23	23(19)	4.10-80-1	4.10-80-1	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	Аппараты приемные, приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор, блок базовый на 10 лучей	1 ШТ.	6	7,00	13,00	24 198,15	87 189,35		111 387,50	87 189,35	Объём позиции «Аппараты приемные, приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор, блок базовый на 10 лучей» скорректирован; количество после изменения — 13 1 ШТ., добавочная часть — 7. Добавление прослежено по ЛСР 02-01-08_доб, поз. 19.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 23; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	24	1.14-2-75	1.14-2-75	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ АДРЕСНЫЕ ДЛЯ ЛИНИИ СВЯЗИ ОТ КОНТРОЛЛЕРА С2000-КДЛ, ТИП ИПР 513-3А	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ АДРЕСНЫЕ ДЛЯ ЛИНИИ СВЯЗИ ОТ КОНТРОЛЛЕРА С2000-КДЛ, ТИП ИПР 513-3А	шт.	6	-6,00	-	3 032,33		-3 032,33	0,00	-3 032,33	Исключена позиция «ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЕ АДРЕСНЫЕ ДЛЯ ЛИНИИ СВЯЗИ ОТ КОНТРОЛЛЕРА С2000-КДЛ, ТИП ИПР 513-3А»: объем изменён с 6 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 24.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 24
25	25	6.69-5-2	6.69-5-2	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2	ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2	100 м БОРОЗД	0,3	-0,30	-	5 405,79		-5 405,79	0,00	-5 405,79	Исключена позиция «ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 50 СМ2»: объем изменён с 0,3 до 0 100 м борозд. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 25.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 25
26	26	6.69-10-4	6.69-10-4	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ	100 м БОРОЗД	0,3	-0,30	-	4 029,66		-4 029,66	0,00	-4 029,66	Исключена позиция «ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ»: объем изменён с 0,3 до 0 100 м борозд. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 26.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 26
27	27	6.69-10-6	6.69-10-6	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ГЛУБИНЫ К ПОЗ. 69-10-4	ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ГЛУБИНЫ К ПОЗ. 69-10-4	100 м БОРОЗД	0,3	-0,30	-	790,13		-790,13	0,00	-790,13	Исключена позиция «ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ГЛУБИНЫ К ПОЗ. 69-10-4»: объем изменён с 0,3 до 0 100 м борозд. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 27.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28	28	4.8-288-1	4.8-288-1	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	5,12	-5,12	-	60 605,75		-60 605,75	0,00	-60 605,75	Исключена позиция «ТРУБЫ ГОФРИРОВАНН ЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛ ОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ НЫХ КОРОБОК»; объем изменён с 5,12 до 0 100 м. Исключение прослежено по ЛСР 02-01- 08 _искл, поз. 28.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15-17; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08 _искл, поз. 28
29	29	4.8-288-4	4.8-288-4	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	0,3	-0,3	-	5 195,95		-5 195,95	0,00	-5 195,95	Исключена позиция «ТРУБЫ ГОФРИРОВАНН ЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛ ОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ НЫХ КОРОБОК»; объем изменён с 0,3 до 0 100 м. Исключение прослежено по ЛСР 02-01- 08 _искл, поз. 29.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15-17; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08 _искл, поз. 29
30	30	4.8-175-2	4.8-175-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	100 М	5,42	-5,42	-	17 662,70		-17 662,70	0,00	-17 662,70	Исключена позиция «ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫ Е ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСК ИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫ Й ИЛИ МНОГОЖИЛЬН ЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕ...»; объем изменён с 5,42 до 0 100 м. Исключение прослежено по ЛСР 02-01- 08 _искл, поз. 30.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15-17; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08 _искл, поз. 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31	31	4.8-175-9	4.8-175-9	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	100 М	0,8	-0,80000	-	915,35		-915,35	0,00	-915,35	Исключена позиция «ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,...»: объем изменён с 0,8 до 0 100 м. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 31.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 31
32	32	1.23-9-111	1.23-9-111	КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRNF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1х2х0,75 (КПСНГ(А)-FRLSLTx 1х2х0,75)	КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRNF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1х2х0,75 (КПСНГ(А)-FRLSLTx 1х2х0,75)	КМ	0,4284	-0,4284	-	5 895,82		-5 895,82	0,00	-5 895,82	Исключена позиция «КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕ...»: объем изменён с 0,4284 до 0 км. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 32.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 32
33	33	Прайс-лист лист 59	Прайс-лист лист 59	Кабель монтажный Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х2,5 Ц:149,2/1,18/5,23*1,02	Кабель монтажный Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х2,5 Ц:149,2/1,18/5,23*1,02	м	148,92	-148,92	-	19 206,48		-19 206,48	0,00	-19 206,48	Исключена позиция «Кабель монтажный Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х2,5»: объем изменён с 148,92 до 0 м. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 33.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 33
34	34	1.23-8-770	1.23-8-770	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ И С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг(А)-FRLSLTx, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3х1,5	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ И С НИЗКОЙ ТОКСИЧНОСТЬЮ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГнг(А)-FRLSLTx, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ, ММ2: 3х1,5	КМ	0,05712	-0,05712	-	4 945,51		-4 945,51	0,00	-4 945,51	Исключена позиция «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ, НЕ РАСПРОСТРА...»: объем изменён с 0,05712 до 0 км. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 34.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-17; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 34
Раздел 2. Система оповещения																117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	35	4.10-80-1	4.10-80-1	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1 ШТ.	1	-1	-	4 033,03		-4 033,03	0,00	-4 033,03	Исключена позиция «АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПР ИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТО Р: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ»: объем изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 35.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 17–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 35
36	36	Прайс-лист лист 62	Прайс-лист лист 62	Прибор управления Тромбон-ПУ-4 Ц: 40867/1,18/4,11*1,042	Прибор управления Тромбон-ПУ-4 Ц: 40867/1,18/4,11*1,042	шт.	1	-1	-	36 087,65		-36 087,65	0,00	-36 087,65	Исключена позиция «Прибор управления Тромбон-ПУ-4»: объем изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 36.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 17–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 36
37	37(38)	4.10-19-7	4.10-19-7	ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ: УСИЛИТЕЛЬ ДУПЛЕКСНЫЙ ИЛИ АБОНЕНТСКИЙ	Монтаж отдельно устанавливаемого усилителя дуплексного или абонентского	1 ШТ.	1	1,00	2,00	8 126,70	25 027,54		33 154,24	25 027,54	Состав позиция изменён с «ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ: УСИЛИТЕЛЬ	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 17–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 37.
38	38	Прайс-лист лист 65	Прайс-лист лист 65	Усилитель мощности Тромбон-УМ4-60 Ц: 17563/1,18/4,11*1,042	Усилитель мощности Тромбон-УМ4-60 Ц: 17563/1,18/4,11*1,042	шт.	1	-	1,00	-	15 509,00	-15 509,00	0,00	-15 509,00	Исключена позиция «Усилитель мощности Тромбон-УМ4-60»: объем изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 38.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 17–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 38
39	39	4.10-82-6	4.10-82-6	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: УСТРОЙСТВА ОПТИКО-(ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: УСТРОЙСТВА ОПТИКО-(ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	1 ШТ.	1	-	1,00	-	3 301,47	-3 301,47	0,00	-3 301,47	Исключена позиция «ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ: УСТРОЙСТВА ОПТИКО-(ФОТО) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ»: объем изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 39.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 17–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 39
40	40	Прайс-лист лист 66	Прайс-лист лист 66	Блок питания Тромбон-БП-21 Ц: 25307/1,18/4,11*1,042	Блок питания Тромбон-БП-21 Ц: 25307/1,18/4,11*1,042	шт.	1	-1	-	22 347,39		-22 347,39	0,00	-22 347,39	Исключена позиция «Блок питания Тромбон-БП-21»: объем изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 40.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 17–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
41	41	4.10-170-2	4.10-170-2	БЛОК ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЙ (БИУ) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ	БЛОК ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЙ (БИУ) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ	1 ШТ.	1	-1	-	1 403,55		-1 403,55	0,00	-1 403,55	Исключена позиция «БЛОК ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЙ (БИУ) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ»: объём изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 41.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 41
42	42	Прайс-лист лист 71	Прайс-лист лист 71	Информационная приставка Тромбон-ИП Ц: 23639/1,18/4,11*1,042	Информационная приставка Тромбон-ИП Ц: 23639/1,18/4,11*1,042	шт.	1	-1	-	20 874,44		-20 874,44	0,00	-20 874,44	Исключена позиция «Информационная приставка Тромбон-ИП»: объём изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 42.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 42
43	43	4.10-170-2	4.10-170-2	БЛОК ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЙ (БИУ) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ	БЛОК ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЙ (БИУ) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ	1 ШТ.	1	-1	-	1 403,55		-1 403,55	0,00	-1 403,55	Исключена позиция «БЛОК ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЙ (БИУ) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ»: объём изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 43.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 43
44	44	13-1-3-50	13-1-3-50	Блок сопряжения БС-06 Питание от сети переменного тока от 187 до 242 В, ток не более 0,1 А, количество номеров МУС 15 шт; размеры 280x320x170 мм (П166Ц-БУУ-02)	Блок сопряжения БС-06 Питание от сети переменного тока от 187 до 242 В, ток не более 0,1 А, количество номеров МУС 15 шт; размеры 280x320x170 мм (П166Ц-БУУ-02)	шт.	1	-1	-	68 295,64		-68 295,64	0,00	-68 295,64	Исключена позиция «Блок сопряжения БС-06 Питание от сети переменного тока от 187 до 242 В, ток не более 0,1 А, количество номеров МУС 15 шт; размеры 280x320x170 мм (П166Ц-БУУ-02)»: объём изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 44.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 44
45	45	4.10-32-1	4.10-32-1	СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ	СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ	1 ШТ.	1	-1	-	4 282,76		-4 282,76	0,00	-4 282,76	Исключена позиция «СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ»: объём изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 45.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
46	46	13-1-1-333	13-1-1-333	Шкаф аппаратный Ritall, 19", 42U размеры 600х600 мм В комплекте: монтажный комплект, комплект заземления, рукава для крепления кабеля, полки, система охлаждения с фильтрами, ножки, термостат, розетки с удлинителями, кабель-каналы, направляющие для установки тяжелых компонентов, выдвижная рама, кабельные вводы	Шкаф аппаратный Ritall, 19", 42U размеры 600х600 мм В комплекте: монтажный комплект, комплект заземления, рукава для крепления кабеля, полки, система охлаждения с фильтрами, ножки, термостат, розетки с удлинителями, кабель-каналы, направляющие для установки тяжелых компонентов, выдвижная рама, кабельные вводы	шт.	1	-1	-	134 550,35		-134 550,35	0,00	-134 550,35	Исключена позиция «Шкаф аппаратный Ritall, 19", 42U размеры 600х600 мм В комплекте: монтажный комплект, комплект заземления, рукава для крепления кабеля, полки, систе...»: объем изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 46.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 46
47	47(36, 43)	4.10-76-7	4.10-76-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ	Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении 1+12 шт; 3481,73 р.+41780,73 р.	1 ШТ.	16	13	29,00	15 969,79	45 262,46		61 232,25	45 262,46	Состав позиции изменён с «ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ» на «Монтаж громкоговорителя или звуковой колонки в помещении 1+12 шт; 3481,73 р. +41780,73 р.»; количество после изменения — 29 1 ШТ., добавочная часть — 13. Добавление прослежено по ЛСР 02-01-08_доб, поз. 36, 43.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 47; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 36, 43
48	48	13-1-2-49	13-1-2-49	Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, Глагол-Н1-1 (1Вт). Номинальное напряжение 30, 120 В, звуковое давление при 120 В 93 Дб, диапазон частот 90 Гц-16 кГц, размеры 193х175х85 мм	Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, Глагол-Н1-1 (1Вт). Номинальное напряжение 30, 120 В, звуковое давление при 120 В 93 Дб, диапазон частот 90 Гц-16 кГц, размеры 193х175х85 мм	шт.	16	-16	-	11 982,79		-11 982,79	0,00	-11 982,79	Исключена позиция «Оповещатель охранно-пожарный, речевой, настенный, Глагол-Н1-1 (1Вт). Номинальное напряжение 30, 120 В, звуковое давление при 120 В 93 Дб, диапазон...»: объем изменён с 16 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 48.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 48
49	49	4.10-76-15	4.10-76-15	ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО)	ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО)	1 ШТ.	6		6,00	6 733,68			6 733,68	0,00	Позиция «ТРАНСПАРАНТ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО)» сохранена без изменения объема 6 шт.; строка фиксирует остаток между прежней и текущей редакциями.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
50	50	13-1-2-188	13-1-2-188	Оповещатели: Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-200 РИП "Выход" Диапазон рабочих температур 0...55°С, степень защиты IP 55, габаритные размеры: 300х130х25 мм (Кристалл-24 Выход)	Оповещатели: Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-200 РИП "Выход" Диапазон рабочих температур 0...55°С, степень защиты IP 55, габаритные размеры: 300х130х25 мм (Кристалл-24 Выход)	шт.	6		6,00	3 216,09			3 216,09	0,00	Позиция «Оповещатели: Оповещатель охранно-пожарный световой Молния-200 РИП "Выход" Диапазон рабочих температур 0...55°С, степень защиты IP 55, габаритные ра...» сохранена без изменения объема 6 шт.; строка фиксирует неизменяемый остаток между прежней и текущей редакциями.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 50
51	51	4.8-288-1	4.8-288-1	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	1,98	-1,98	-	23 437,36		-23 437,36	0,00	-23 437,36	Исключена позиция «ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК»: объем изменён с 1,98 до 0 100 м. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 51.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 51
52	52	4.8-175-2	4.8-175-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	100 М	1,98	-1,98	-	6 452,42		-6 452,42	0,00	-6 452,42	Исключена позиция «ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕ...»: объем изменён с 1,98 до 0 100 м. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 52.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
53	53	4.8-175-9	4.8-175-9	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	100 М	0,4	-0,4	-	457,66		-457,66	0,00	-457,66	Исключена позиция «ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,...»: объем изменён с 0,4 до 0 100 м. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 53.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 53
54	54	1.23-9-111	1.23-9-111	КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRNF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1Х2Х0,75 (КПСНГ(А)-FRLSLTx 1x2x0,75)	КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRNF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1Х2Х0,75 (КПСНГ(А)-FRLSLTx 1x2x0,75)	КМ	0,0102	-0,0102	-	140,38		-140,38	0,00	-140,38	Исключена позиция «КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕ...»: объем изменён с 0,0102 до 0 км. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 54.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 54
55	55	1.23-9-112	1.23-9-112	КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRNF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1Х2Х1 (КПСНГ(А)-FRLSLTx 1x2x1)	КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRNF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, ММ2: 1Х2Х1 (КПСНГ(А)-FRLSLTx 1x2x1)	КМ	0,09792	-0,09792	-	1 721,65		-1 721,65	0,00	-1 721,65	Исключена позиция «КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕ...»: объем изменён с 0,09792 до 0 км. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 55.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
56	56	1.23-9-113	1.23-9-113	КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRNF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, MM2: 1X2X1,5 (КПСНГ(А)-FRLSLTx 1x2x1,5)	КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, МАРКА КПСНГ(А)-FRNF, ЧИСЛО ПАР И СЕЧЕНИЕ ЖИЛ, MM2: 1X2X1,5 (КПСНГ(А)-FRLSLTx 1x2x1,5)	КМ	0,13464	-0,13464	-	3 181,83		-3 181,83	0,00	-3 181,83	Исключена позиция «КАБЕЛИ СИММЕТРИЧНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ОГНЕСТОЙКИЕ, ПАРНОЙ СКРУТКИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ, В ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ...»: объем изменён с 0,13464 до 0 км. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 56.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 17-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 56
Раздел 3. Система охранной сигнализации																117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5
57	57	4.10-80-6	4.10-80-6	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР, БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР, БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1 шт.	1	-1	-	2 685,17		-2 685,17	0,00	-2 685,17	Исключена позиция «АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ, ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, СИГНАЛЬНЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР, БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ»: объем изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 57.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 57
58	58	13-1-3-7	13-1-3-7	Контроллеры интеллектуальные управляющие, с программным обеспечением: ИУК-41Д(Д-16) Аналогово-дискретных входов - 8, дискретный релейный выход (Приток-А-КОП-02)	Контроллеры интеллектуальные управляющие, с программным обеспечением: ИУК-41Д(Д-16) Аналогово-дискретных входов - 8, дискретный релейный выход (Приток-А-КОП-02)	шт.	1	-1	-	17 522,43		-17 522,43	0,00	-17 522,43	Исключена позиция «Контроллеры интеллектуальные управляющие, с программным обеспечением: ИУК-41Д(Д-16) Аналогово-дискретных входов - 8, дискретный релейный выход (При...»: объем изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 58.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 58
59	59	4.10-171-2	4.10-171-2	БЛОК КОНТРОЛЯ ДАТЧИКОВ (БКД) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ	БЛОК КОНТРОЛЯ ДАТЧИКОВ (БКД) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ	1 шт.	2		2,00	4 344,71			4 344,71	0,00	Позиция «БЛОК КОНТРОЛЯ ДАТЧИКОВ (БКД) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ» сохранена без изменения объема 2 шт.; строка фиксирует остаток между прежней и текущей редакциями.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60	60	13-1-2-228	13-1-2-228	Контроллер адресной линии типа С2000- КДЛ Количество подключаемых АУ - 127, напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока, подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов, встроенный звуковой сигнализатор не менее 50 дБА на расстоянии 1 м, готовность к работе после включения питания не более 15 с, рабочий диапазон температур от -30 до +55 °С, относительная влажность до 98% при +25 °С, степень защиты корпуса IP30. Габаритные размеры: 156x107x39 мм	Контроллер адресной линии типа С2000- КДЛ Количество подключаемых АУ - 127, напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока, подключение к ПК через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов, встроенный звуковой сигнализатор не менее 50 дБА на расстоянии 1 м, готовность к работе после включения питания не более 15 с, рабочий диапазон температур от -30 до +55 °С, относительная влажность до 98% при +25 °С, степень защиты корпуса IP30. Габаритные размеры: 156x107x39 мм	шт.	1	-1	-	1 896,23		-1 896,23	0,00	-1 896,23	Исключена позиция «Контроллер адресной линии типа С2000- КДЛ Количество подключаемых АУ - 127, напряжение питания от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока, подключение к...»: объём изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 60.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 60
61	61	13-1-2-214	13-1-2-214	Блок индикации С2000-БКИ; Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов 60, количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений 8, количество кнопок для управления разделами 60, напряжение питания 10.2...28 В, потребляемый ток, в дежурном режиме 200 мА, диапазон рабочих температур -30...+55°С, габаритные размеры 340x170x25 мм	Блок индикации С2000-БКИ; Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов 60, количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений 8, количество кнопок для управления разделами 60, напряжение питания 10.2...28 В, потребляемый ток, в дежурном режиме 200 мА, диапазон рабочих температур -30...+55°С, габаритные размеры 340x170x25 мм	шт.	1		1,00	3 761,14			3 761,14	0,00	Позиция «Блок индикации С2000-БКИ; Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов 60, количество одноцветных системных индикаторов дл...» сохранена без изменения объёма 1 шт.; строка фиксирует неизменяемый остаток между прежней и текущей редакциями.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 61
62	62	4.10-82-3	4.10-82-3	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	1 шт.	1		1,00	2 030,04			2 030,04	0,00	Позиция «ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ» сохранена без изменения объёма 1 шт.; строка фиксирует неизменяемый остаток между прежней и текущей редакциями.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 62
63	63	13-1-1-55	13-1-1-55	Источники питания резервированные, напряжение, В: 24, РИП-24 Ток 3 А	Источники питания резервированные, напряжение, В: 24, РИП-24 Ток 3 А	шт.	1	-1	-	3 545,14		-3 545,14	0,00	-3 545,14	Исключена позиция «Источники питания резервированные, напряжение, В: 24, РИП-24 Ток 3 А»: объём изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 63.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
64	64	4.11-12-1	4.11-12-1	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЭ), МАССА: ДО 0,005 Т	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЭ), МАССА: ДО 0,005 Т	1 ШТ.	1		1,00	494,68			494,68	0,00	Позиция «СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЭ), МАССА: ДО 0,005 Т» сохранена без изменения объема 1 шт.; строка фиксирует неизменяемый остаток между прежней и текущей редакциями.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 64
65	65	13-1-1-20	13-1-1-20	Батареи аккумуляторные, емкость, А-ч: 7 Напряжение 12 В	Батареи аккумуляторные, емкость, А-ч: 7 Напряжение 12 В	шт.	1	-1	-	399,57		-399,57	0,00	-399,57	Исключена позиция «Батареи аккумуляторные, емкость, А-ч: 7 Напряжение 12 В»; объем изменен с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 65.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 65
66	66	4.10-81-4	4.10-81-4	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ	1 ШТ.	4		4,00	1 791,64			1 791,64	0,00	Позиция «ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ» сохранена без изменения объема 4 шт.; строка фиксирует неизменяемый остаток между прежней и текущей редакциями.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 66
67	67	1.14-2-12	1.14-2-12	СИГНАЛИЗАТОРЫ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ, ТИП СМК-3	СИГНАЛИЗАТОРЫ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ, ТИП СМК-3	ШТ.	4	-4	-	228,01		-228,01	0,00	-228,01	Исключена позиция «СИГНАЛИЗАТОРЫ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ, ТИП СМК-3»; объем изменен с 4 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 67.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 67
68	68	4.10-81-5	4.10-81-5	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ, БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕКЛЕ	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ, БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕКЛЕ	1 ШТ.	9	-9	-	4 037,76		-4 037,76	0,00	-4 037,76	Исключена позиция «ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ, БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕКЛЕ»; объем изменен с 9 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 68.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-Т4, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
69	69	1.14-2-54	1.14-2-54	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ, ТИП ФОТОН-Ш (ИО-309-7), ПОВЕРХНОСТНЫЙ (С2000-ШИК)	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ, ТИП ФОТОН-Ш (ИО-309-7), ПОВЕРХНОСТНЫЙ (С2000-ШИК)	ШТ.	9	-9	-	5 621,00		-5 621,00	0,00	-5 621,00	Исключена позиция «ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ, ТИП ФОТОН-Ш (ИО-309-7), ПОВЕРХНОСТНЫЙ (С2000-ШИК)»: объём изменён с 9 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 69.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 69
70	70	4.10-59-3	4.10-59-3	ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА	ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА	1 ШТ.	1	-1	-	446,98		-446,98	0,00	-446,98	Исключена позиция «ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА»: объём изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 70.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 70
71	71	1.14-2-70	1.14-2-70	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ, ТИП ИО 101-1, КНОПКА ТРЕВОЖНАЯ РУЧНАЯ (Астра-321)	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ, ТИП ИО 101-1, КНОПКА ТРЕВОЖНАЯ РУЧНАЯ (Астра-321)	ШТ.	1	-1	-	220,59		-220,59	0,00	-220,59	Исключена позиция «ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ, ТИП ИО 101-1, КНОПКА ТРЕВОЖНАЯ РУЧНАЯ (Астра-321)»: объём изменён с 1 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 71.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 71
72	72	4.8-288-1	4.8-288-1	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 М	1,14	-1,14	-	13 494,25		-13 494,25	0,00	-13 494,25	Исключена позиция «ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК»: объём изменён с 1,14 до 0 100 м. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08_искл, поз. 72.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 72
73	73(78)	4.8-280-1	4.8-280-1	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию	100 М	0,05	0,15	0,20	1 179,48	8 667,58		9 847,06	8 667,58	Объём позиции «Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию» скорректирован: количество после изменения — 0,2 100 М, добавочная часть — 0,15. Добавление прослежено по ЛСР 02-01-08_доб, поз. 78. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_искл, поз. 73; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	74	4.8-175-2	4.8-175-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	100 М	1,14	-1,14	-	3 715,03		-3 715,03	0,00	-3 715,03	Исключена позиция «ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕ...»: объем изменён с 1,14 до 0 100 м. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 74.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 74
75	75	4.8-175-9	4.8-175-9	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2	100 М	0,13	-0,13	-	148,74		-148,74	0,00	-148,74	Исключена позиция «ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,...»: объем изменён с 0,13 до 0 100 м. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 75.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 75
76	76(82)	4.8-162-1	4.8-162-1	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	Прокладка в коробах провода сечением до 6 мм2	100 М	0,05	0,15	0,20	81,17	879,01		960,18	879,01	Состав позиции изменён с «ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2» на «Прокладка в коробах провода сечением до 6 мм2»; количество после изменения — 0,2 100 М, добавочная часть — 0,15. Добавление прослежено по ЛСР 02-01-08 _доб, поз. 82. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 76; ЛСР 02-01-08 _доб, поз. 82
77	77	Прайс-лист лист 7	Прайс-лист лист 7	Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5 Ц:14,15/1,18/5,23*1,02	Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5 Ц:14,15/1,18/5,23*1,02	м	134,64	-134,64	-	1 647,75		-1 647,75	0,00	-1 647,75	Исключена позиция «Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5»: объем изменён с 134,64 до 0 м. Исключение прослежено по ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 77.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08 _искл, поз. 77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
78	78	1.21-5-865	1.21-5-865	КОРОБКИ РАСПАЕЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КРЫШКОЙ, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДИАМЕТР 101 ММ, ТИП МОК-4	КОРОБКИ РАСПАЕЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С КРЫШКОЙ, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДИАМЕТР 101 ММ, ТИП МОК-4	ШТ.	16	-16	-	4 844,68		-4 844,68	0,00	-4 844,68	Исключена позиция «КОРОБКИ РАСПАЕЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСК ИЕ С КРЫШКОЙ, ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ДИАМЕТР 101 ММ, ТИП МОК- 4»: объём изменён с 16 до 0 шт. Исключение прослежено по ЛСР 02-01- 08_искл, поз. 78.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- Т4, листы 12–13; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_искл, поз. 78
79	79	5.2-32-1	5.2-32-1	ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	КОМПЛЕ КС	1		1,00	34 830,95			34 830,95	0,00	Позиция «ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕ СКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИ Ю» сохранена без изменения объёма 1 комплекс; строка фиксирует неизменяемый остаток между прежней и текущей редакциями.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- Т4, листы 12–13; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_искл, поз. 79
Новые работы ЛС № 02-01- 08_доб.																	
Раздел 1. Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения																	
Оборудование АПС, СОУЭ																	
80	1		26.30.50.113 . n.1		С2000М исп.02 Бolid Пулт контроля и управления охранно- пожарный	ШТ		1	1,00		10 868,99		10 868,99	10 868,99	Добавлена позиция «С2000М исп.02 Бolid Пулт контроля и управления охранно- пожарный» в объёме 1 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 1.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- Т4, листы 15–19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 1
81	2		26.30.50.113 . n.2		Контрольно-пусковой блок С2000- КПБ	ШТ		2	2,00		8 723,93		8 723,93	8 723,93	Добавлена позиция «Контрольно- пусковой блок С2000-КПБ» в объёме 2 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 2.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- Т4, листы 15–19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 2
82	3		4.10-171-2		Монтаж блока контроля датчиков (БКД) в диспетчерской	1 ШТ.		1	1,00		6 754,21		6 754,21	6 754,21	Добавлена позиция «Монтаж блока контроля датчиков (БКД) в диспетчерской» в объёме 1 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 3.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- Т4, листы 15–19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
83	4		26.30.50.113 .п.3		С2000-КДЛ-2И Болид Контроллер двухпроводной линии связи	ШТ		3	3,00		14 350,13		14 350,13	14 350,13	Добавлена позиция «С2000- КДЛ-2И Болид Контроллер двухпроводной линии связи» в объёме 3 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 4.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15–19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 4
84	5		4.10-80-10		Аппараты приемные, приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч	1 ШТ.		27	27,00		150 932,65		150 932,65	150 932,65	Добавлена позиция «Аппараты приемные, приборы приемно- контрольные объектовые на 1 луч» в объёме 27 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 5.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15–19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 5
85	6		26.30.50.113 .п.4		Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220	ШТ		27	27,00		92 089,41		92 089,41	92 089,41	Добавлена позиция «Блок сигнально- пусковой адресный С2000- СП4/220» в объёме 27 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 6.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15–19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 6
86	7		26.30.50.113 .п.37		ПАК Стрелец мониторинг исп. 2: Объектовая станция	ШТ		1	1,00		382 969,57		382 969,57	382 969,57	Добавлена позиция «ПАК Стрелец мониторинг исп. 2: Объектовая станция» в объёме 1 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 7.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15–19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 7
87	8		4.10-80-10		Аппараты приемные, приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч	1 ШТ.		1	1,00		5 590,09		5 590,09	5 590,09	Добавлена позиция «Аппараты приемные, приборы приемно- контрольные объектовые на 1 луч» в объёме 1 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 8.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15–19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 8
88	9		26.30.50.113 .п.1		С2000-БКИ Болид Блок контроля и индикации	ШТ		1	1,00		10 868,99		10 868,99	10 868,99	Добавлена позиция «С2000- БКИ Болид Блок контроля и индикации» в объёме 1 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 9.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15–19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
89	10		4.10-82-6		Приборы и устройства сигнализирующие объектовые, устройства опτικο-(фото) электрические, блок питания и контроля	1 ШТ.		1	1,00		10 285,05		10 285,05	10 285,05	Добавлена позиция «Приборы и устройства сигнализирующие объектовые, устройства опτικο-(фото) электрические, блок питания и контроля» в объёме 1 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 10.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 10
90	11		26.20.40.111 . п.6		РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р- RS) Болид Резервированный источник питания с RS-485	ШТ		1	1,00		11 812,16		11 812,16	11 812,16	Добавлена позиция «РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р- RS) Болид Резервированный источник питания с RS-485» в объёме 1 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 11.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 11
91	13		27.20.24.000 . п.7		АКБ 12 В 40 А/ч АБ 1240М	ШТ		2	2,00		53 441,34		53 441,34	53 441,34	Добавлена позиция «АКБ 12 В 40 А/ч АБ 1240М» в объёме 2 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 13.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 13
92	15		26.30.50.121 . п.9		Болид ДИП-34А-03 ИП 212-34А дымовой пожарный извещатель	ШТ		100	100,00		127 168,56		127 168,56	127 168,56	Ответ заказчика 21.09.2026 и спецификация, печ. стр. 66, п. 1: 100 ДИП-34А-03.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 15
93	16		4.8-58-1		Монтаж аппарата управления и сигнализации с количеством подключаемых концов до 2	1 ШТ.		27	27,00		49 799,90		49 799,90	49 799,90	Добавлена позиция «Монтаж аппарата управления и сигнализации с количеством подключаемых концов до 2» в объёме 27 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 16. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
94	17		26.30.50.113 . п.8		УДП 513-ЗАМ исп.02 Болид Устройство дистанционного пуска адресное	ШТ		27	27,00		25 776,37		25 776,37	25 776,37	Добавлена позиция «УДП 513-ЗАМ исп.02 Болид Устройство дистанционного пуска адресное» в объёме 27 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 17.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15-19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 17
95	18		26.30.50.113 . п.10		Блок-разветвительно изолирующий Болид БРИЗ	ШТ		14	14,00		8 390,15		8 390,15	8 390,15	БРИЗ АПС: 14 шт. по ответу заказчика и СО, печ. стр. 66, поз. 8; отдельный монтаж 14 шт. добавлен в строке 174 (ЛСР 02-01- 08_доб., поз. 23). Четыре БРИЗ СОТС учтены отдельно и не меняются.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15-19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 18
96	20		26.30.50.121 . п.11		Болид ИПР 513-ЗАМ исп. 01 ручной пожарный извещатель	ШТ		13	13,00		15 542,01		15 542,01	15 542,01	Добавлена позиция «Болид ИПР 513-ЗАМ исп. 01 ручной пожарный извещатель» в объёме 13 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 20.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15-19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 20
97	21		4.8-280-1		Прокладка пластикового кабель- канала по кирпичному основанию	100 м		5,6	5,60		323 573,99		323 573,99	323 573,99	Добавлена позиция «Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию» в объёме 5,6 100 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 21. НР/СП без понижения: ТСН- 2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15-19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 21
98	22		27.33.13.130 . п.12		Промрукав Кабель-канал 2-й замок 40x16 PR03.0052	м		560	560,00		66 756,37		66 756,37	66 756,37	Добавлена позиция «Промрукав Кабель-канал 2-й замок 40x16 PR03.0052» в объёме 56 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 22.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15-19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
99	23		25.72.14.190 . n.13		Комплекты для крепления ОКЛ с использованием винта, заклепки и хомута FR PP-40 (100 шт) Промрукав 15,99*100	КОМПЛ		6	6,00		8 021,64		8 021,64	8 021,64	Добавлена позиция «Комплекты для крепления ОКЛ с использованием винта, заклепки и хомута FR PP-40 (100 шт) Промрукав» в объёме 6 компл.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 23.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 23
100	24		27.33.13.130 . n.14		Внутренний угол 40х16 мм (4 шт/комп) Промрукав	ШТ		10	10,00		265,70		265,70	265,70	Добавлена позиция «Внутренний угол 40х16 мм (4 шт/комп) Промрукав» в объёме 1 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 24.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 24
101	25		27.33.13.130 . n.15		Соединитель на стык 40х16 мм (4 шт/комп) Промрукав	ШТ		20	20,00		1 036,32		1 036,32	1 036,32	Добавлена позиция «Соединитель на стык 40х16 мм (4 шт/комп) Промрукав» в объёме 2 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 25.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 25
102	26		27.33.13.130 . n.16		Внешний угол 40х16 мм (4 шт/комп) Промрукав	ШТ		10	10,00		518,16		518,16	518,16	Добавлена позиция «Внешний угол 40х16 мм (4 шт/комп) Промрукав» в объёме 1 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 26.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 26
103	27		4.8-288-2		Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 м		10,955	10,96		332 804,83		332 804,83	332 804,83	Добавлена позиция «Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок» в объёме 10,955 100 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 27. НРСП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
104	28		22.21.29.110 . п.17		Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая д20 мм с/з(100м) Промрукав, PR.012031	м		1095,5	1095,50		24 869,43		24 869,43	24 869,43	Добавлена позиция «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая д20 мм с/з(100м) Промрукав, PR.012031» в объёме 1095,5 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 28.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 28
105	29		27.21.29.130 . п.30		Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320	ШТ		10095,5	10095,50		216 849,37		216 849,37	216 849,37	Добавлена позиция «Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320» в объёме 10095,5 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 29.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 29
106	30		4.8-162-1		Прокладка в коробах провода сечением до 6 мм2	100 м		5,58	5,58		32 703,31		32 703,31	32 703,31	Добавлена позиция «Прокладка в коробах провода сечением до 6 мм2» в объёме 5,58 100 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 30. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не исключается (ПОС, стр.8).	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 30
107	31		27.32.13.148 . п.18		Кабель (провод) КПРВнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 Паритет	м		289,68	289,68		96 312,47		96 312,47	96 312,47	Добавлена позиция «Кабель (провод) КПРВнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 Паритет» в объёме 289,68 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 31.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 31
108	32		27.32.13.143 . п.19		КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,50 Паритет 102205	м		268,32	268,32		7 375,00		7 375,00	7 375,00	Добавлена позиция «КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,50 Паритет 102205» в объёме 268,32 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 32.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15–19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
109	33		4.8-175-1		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м		10,96	10,96		85 594,94		85 594,94	85 594,94	Добавлена позиция «Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2» в объеме 10,96 100 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 33. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 33
110	34		27.32.13.143 . n.19		КСРВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,50 Паритет 102205	м		647,5	647,50		17 797,19		17 797,19	17 797,19	Добавлена позиция «КСРВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,50 Паритет 102205» в объеме 647,5 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 34.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 34
111	35		27.32.13.143 . n.20		КСРВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,80 Паритет 100900	м		448	448,00		34 387,23		34 387,23	34 387,23	Добавлена позиция «КСРВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,80 Паритет 100900» в объеме 448 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 35.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 35
112	37		26.30.50.114 . n.21		Прибор речевого оповещения Рупор-300	ШТ		1	1,00		41 266,36		41 266,36	41 266,36	Добавлена позиция «Прибор речевого оповещения Рупор-300» в объеме 1 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 37.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 37
113	39		26.30.50.113 . n.22		Блок диспетчерский Рупор-ДБ исп.02	ШТ		1	1,00		6 321,07		6 321,07	6 321,07	Добавлена позиция «Блок диспетчерский Рупор-ДБ исп.02» в объеме 1 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 39.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
114	40		26.30.11.122 .п.23		Блок коммутации Рупор-ДК исп.02	ШТ		1	1,00		2 917,18		2 917,18	2 917,18	Добавлена позиция «Блок коммутации Рупор-ДК исп.02» в объеме 1 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 40.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 40
115	41		4.8-239-3		Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм, блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высотой и шириной 600х600 мм	1 ШТ.		1	1,00		3 945,11		3 945,11	3 945,11	Добавлена позиция «Монтаж блоков управления и распределительных пунктов (шкафов) высотой до 1700 мм, блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта...» в объеме 1 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 41. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатруется (ПОС, стр.8).	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 41
116	42		26.30.50.113 .п.24		Устройство сопряжения с РСО г. Москвы, "УС-1" (БАО-РСПИ+БСМС)	ШТ		1	1,00		1 109 904,89		1 109 904,89	1 109 904,89	Добавлена позиция «Устройство сопряжения с РСО г. Москвы, "УС-1" (БАО-РСПИ+БСМС)» в объеме 1 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 42.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 42
117	44		26.30.50.114 .п.25		Оповещатель пожарный речевой настенный ОПр-С106.1	ШТ		28	28,00		62 204,28		62 204,28	62 204,28	Добавлена позиция «Оповещатель пожарный речевой настенный ОПр-С106.1» в объеме 28 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 44.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 44
118	45		4.10-81-2		Извещатели ПС автоматические, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 ШТ.		17	17,00		47 778,38		47 778,38	47 778,38	Добавлена позиция «Извещатели ПС автоматические, дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении» в объеме 17 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 45.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
119	46		26.30.50.114 . п.27		Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12	ШТ		22	22,00		6 546,35		6 546,35	6 546,35	Добавлена позиция «Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12» в объеме 22 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 46.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 46
120	47		26.30.50.114 . п.26		Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-12-К	ШТ		1	1,00		944,81		944,81	944,81	Добавлена позиция «Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-12-К» в объеме 1 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 47.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 47
121	48		4.8-60-1		Монтаж устройства сигнально-блокировочного	1 ШТ.		6	6,00		22 477,97		22 477,97	22 477,97	Добавлена позиция «Монтаж устройства сигнально-блокировочного» в объеме 6 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 48. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 48
122	49		26.30.50.122 . п.28		Адресный модуль контроля линий Рупор-300-МК	ШТ		6	6,00		10 715,88		10 715,88	10 715,88	Добавлена позиция «Адресный модуль контроля линий Рупор-300-МК» в объеме 6 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 49.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 49
123	50		4.10-59-3		Монтаж детали на пультах и панелях - кнопка	1 ШТ.		4	4,00		5 836,85		5 836,85	5 836,85	Добавлена позиция «Монтаж детали на пультах и панелях - кнопка» в объеме 4 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 50.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
124	51		26.30.50.122 . п.29		Абонентская вызывная панель Рупор-ДА исп.02	ШТ		4	4,00		8 590,29		8 590,29	8 590,29	Добавлена позиция «Абонентская вызывная панель Рупор-ДА исп.02» в объеме 4 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 51.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15-19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 51
125	52		4.8-288-2		Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 м		3,5	3,50		106 327,96		106 327,96	106 327,96	Добавлена позиция «Трубы гофрированные поливинилхлорид ные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок» в объеме 3,5 100 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 52. НП/СП без понижения: ТСН- 2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15-19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 52
126	53		22.21.29.110 . п.17		Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая д20 мм с/з(100м) Промрукав, PR.012031	м		347,82	347,82		7 896,02		7 896,02	7 896,02	Добавлена позиция «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая д20 мм с/з(100м) Промрукав, PR.012031» в объеме 347,82 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 53.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15-19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 53
127	54		27.21.29.130 . п.30		Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320	ШТ		350	350,00		7 517,93		7 517,93	7 517,93	Добавлена позиция «Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320» в объеме 35 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 54.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 15-19; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
128	55		4.8-175-1		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м		3,48	3,48		27 177,57		27 177,57	27 177,57	Добавлена позиция «Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2» в объеме 3,48 100 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 55. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 55
129	56		27.32.13.143 . п.20		КСРВнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,80 Паритет 100900	м		347,82	347,82		26 697,66		26 697,66	26 697,66	Добавлена позиция «КСРВнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,80 Паритет 100900» в объеме 347,82 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 56.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 15-19; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 56
130	57		26.30.50.113 . п.1		С2000М исп.02 Болид Пульт контроля и управления охранно-пожарный	ШТ		1	1,00		10 868,99		10 868,99	10 868,99	Добавлена позиция «С2000М исп.02 Болид Пульт контроля и управления охранно-пожарный» в объеме 1 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 57.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 57
131	58		26.30.50.113 . п.3		С2000-КДЛ-2И Болид Контроллер двухпроводной линии связи	ШТ		1	1,00		4 783,38		4 783,38	4 783,38	Добавлена позиция «С2000-КДЛ-2И Болид Контроллер двухпроводной линии связи» в объеме 1 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 58.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 58
132	59		26.20.40.111 . п.6		РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) Болид Резервированный источник питания с RS-485	ШТ		1	1,00		11 812,16		11 812,16	11 812,16	Добавлена позиция «РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) Болид Резервированный источник питания с RS-485» в объеме 1 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 59.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
133	60		27.20.24.000 . п.31		АКБ 12 В 26 А/ч АБ 1226М	ШТ		1	1,00		14 940,47		14 940,47	14 940,47	Добавлена позиция «АКБ 12 В 26 А/ч АБ 1226М» в объёме 1 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 60.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 60
134	61		4.10-81-1		Извещатели ПС автоматические, тепловой электроконтактный, магнито-контактный в нормальном исполнении	1 ШТ.		87	87,00		121 653,55		121 653,55	121 653,55	Добавлена позиция «Извещатели ПС автоматические, тепловой электроконтактный, магнито-контактный в нормальном исполнении» в объёме 87 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 61.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 61
135	62		26.30.50.121 . п.32		Извещатель охранный магнитно-контактный адресный С2000-СМК исп.05	ШТ		91	91,00		48 746,12		48 746,12	48 746,12	Добавлена позиция «Извещатель охранный магнитно-контактный адресный С2000-СМК исп.05» в объёме 91 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 62.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 62
136	63		4.10-82-5		Приборы и устройства сигнализирующие объектовые, устройства оптико-(фото) электрические, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	1 ШТ.		10	10,00		95 005,32		95 005,32	95 005,32	Добавлена позиция «Приборы и устройства сигнализирующие объектовые, устройства оптико-(фото) электрические, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении» в объёме 1 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 63.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 63
137	64		4.10-81-6		Конструкция для установки извещателя	1 ШТ.		10	10,00		6 400,75		6 400,75	6 400,75	Добавлена позиция «Конструкция для установки извещателя» в объёме 1 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 64.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
138	65		26.30.50.121 . п.33		Извещатель ИК адресный с кронштейном С2000-ИК исп.03	ШТ		10	10,00		14 296,79		14 296,79	14 296,79	Добавлена позиция «Извещатель ИК адресный с кронштейном С2000-ИК исп.03» в объёме 1 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 65.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 12–13; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 65
139	66		26.30.50.120 . п.38		Конструкция для установки извещателя	ШТ		10	10,00		10 538,34		10 538,34	10 538,34	Добавлена позиция «Конструкция для установки извещателя» в объёме 1 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 66.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 12–13; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 66
140	67		4.10-59-3		Монтаж детали на пультах и панелях - кнопка	1 ШТ.		1	1,00		1 459,21		1 459,21	1 459,21	Добавлена позиция «Монтаж детали на пультах и панелях - кнопка» в объёме 1 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 67.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 12–13; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 67
141	68		26.30.50.115 . п.34		Кнопка тревожная С2000-КТ	ШТ		2	2,00		1 795,34		1 795,34	1 795,34	Добавлена позиция «Кнопка тревожная С2000- КТ» в объёме 2 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 68.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 12–13; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 68
142	69		4.10-80-11		Аппараты приемные, устройства промежуточные на 10 лучей	1 ШТ.		1	1,00		7 477,67		7 477,67	7 477,67	Добавлена позиция «Аппараты приемные, устройства промежуточные на 10 лучей» в объёме 1 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 69.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 12–13; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 69
143	70		26.30.50.113 . п.35		Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02	ШТ		1	1,00		8 199,89		8 199,89	8 199,89	Добавлена позиция «Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО- 4С исп.02» в объёме 1 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 70.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5- ТЧ, листы 12–13; 23/085-И- ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01- 08_доб, поз. 70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
144	71		4.8-58-1		Монтаж аппарата управления и сигнализации с количеством подключаемых концов до 2	1 ШТ.		4	4,00		7 377,76		7 377,76	7 377,76	Добавлена позиция «Монтаж аппарата управления и сигнализации с количеством подключаемых концов до 2» в объеме 4 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 71. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 71
145	72		26.30.50.113 .п.10		Блок-разветвительно изолирующий Болид БРИЗ	ШТ		4	4,00		2 397,19		2 397,19	2 397,19	Добавлена позиция «Блок-разветвительно изолирующий Болид БРИЗ» в объеме 4 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 72.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 72
146	73		4.10-81-1		Извещатели ПС автоматические, тепловой электроконтактный, магнито-контактный в нормальном исполнении	1 ШТ.		2	2,00		2 796,63		2 796,63	2 796,63	Добавлена позиция «Извещатели ПС автоматические, тепловой электроконтактный, магнито-контактный в нормальном исполнении» в объеме 2 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 73.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 73
147	74		26.30.50.114 .п.26		Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-12-К	ШТ		2	2,00		1 889,61		1 889,61	1 889,61	Добавлена позиция «Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-12-К» в объеме 2 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 74.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12-13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
148	75		4.8-288-2		Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок	100 м		5,36	5,36		162 832,60		162 832,60	162 832,60	Добавлена позиция «Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок» в объёме 5,36 100 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб. поз. 75. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб. поз. 75
149	76		22.21.29.110 . п.17		Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая д20 мм с/з(100м) Промрукав, PR.012031	м		536	536,00		12 167,95		12 167,95	12 167,95	Добавлена позиция «Труба гофрированная ПВХ легкая 350Н серая д20 мм с/з(100м) Промрукав, PR.012031» в объёме 536 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб. поз. 76.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб. поз. 76
150	77		27.21.29.130 . п.30		Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320	ШТ		536	536,00		11 513,17		11 513,17	11 513,17	Добавлена позиция «Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320» в объёме 536 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб. поз. 77.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб. поз. 77
151	79		27.33.13.130 . п.12		Промрукав Кабель-канал 2-й замок 40х16 PR03.0052	м		15	15,00		1 788,12		1 788,12	1 788,12	Добавлена позиция «Промрукав Кабель-канал 2-й замок 40х16 PR03.0052» в объёме 15 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб. поз. 79.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб. поз. 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
152	80		4.8-175-1		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м		3,48	3,48		27 177,57		27 177,57	27 177,57	Добавлена позиция «Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2» в объеме 3,48 100 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 80. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 80
153	81		27.32.13.143 . п.20		КСРВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,80 Паритет 100900	м		536	536,00		41 141,86		41 141,86	41 141,86	Добавлена позиция «КСРВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,80 Паритет 100900» в объеме 536 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 81.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 81
154	83		27.32.13.143 . п.20		КСРВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,80 Паритет 100900	м		20	20,00		1 535,14		1 535,14	1 535,14	Добавлена позиция «КСРВнг(A)-FRLSLTx 1x2x0,80 Паритет 100900» в объеме 2 м; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 83.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 83
155	84		4.10-118-8		Установка для трубных проводок ящика протяжного или коробки размерами до 200x200 мм	1 ШТ.		22	22,00		29 314,08		29 314,08	29 314,08	Добавлена позиция «Установка для трубных проводок ящика протяжного или коробки размерами до 200x200 мм» в объеме 22 шт.; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 84.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
156	85		27.33.14.000 . п.36		Коробка огнестойкая для о/п 40-0210-FR1.5-4 E15-E120 80x80x40 Промрукав	ШТ		22	22,00		29 797,88		29 797,88	29 797,88	Добавлена позиция «Коробка огнестойкая для о/п 40-0210-FR1.5-4 E15-E120 80x80x40 Промрукав» в объеме 22 шт; она отсутствовала в прежней смете и отражена в действующей ЛСР 02-01-08_доб, поз. 85.	117/15-ОПС	23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 12–13; 23/085-И-ИОС5.СО, листы 1, 5; ЛСР 02-01-08_доб, поз. 85
157	доп. №23 АПС		4.8-58-1		РАЗДЕЛ 1. Система пожарной сигнализации (дополнительная корректировка) Монтаж аппарата управления и сигнализации с количеством подключаемых концов до 2	1 ШТ.		14	14,00		25 822,18		25 822,18	25 822,18	Ответ заказчика 21.09.2026 и спецификация, печ. стр. 66, п. 8: монтаж 14 БРИЗ АПС. Четыре БРИЗ СОТС учитываются отдельно. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8).	117/15-ОПС	Ответ заказчика 21.09.2026, п. 2; СО, печ. стр. 66, поз. 8; ЛСР 02-01-08_доб., поз. 23.
ИТОГО									957 049,23	4 716 123,91	-765 562,89		4 907 610,25	3 950 561,02			

Составил: